

	ZUSTAND	Spitze	sehr gut	gut	normal/üblich	beeinträchtigt	schlecht	sehr schlecht
1.1	Vorhandensein von CE-Zeichen				Ja			Nein
1.2	Prüfzeichen	Ja						Nein
1.3	Gesamteindruck							
1.4	Verschleiß	Keiner	kaum	wenig	wie üblich	bedenklich	erheblich	Sicherheitsmängel
1.5	Befestigungen Körper						Sicherheitsmängel	
1.6	Befestigungen Leitung						Sicherheitsmängel	
1.7	Schutzart		viel besser	besser	normgerecht		Falsch	gefährlich
	EINWIRKUNGEN	Keine	sehr niedrig	niedrig	normal/üblich	erhöht	hoch	sehr hoch
2.1	Mechanische Einwirkungen durch Umgebung	keine		unwesentlich			störend	zu stark/zerstörend
2.2	Mechanische Einwirkungen durch Benutzer	keine		unwesentlich			störend	zu stark/zerstörend
2.3	Mechanische Einwirkungen durch Dritte	keine		unwesentlich			störend	zu stark/zerstörend
2.4	Niveau der Anwender	vorbildlich			ausreichend	schlecht	sehr schlecht	negativ
2.5	Niveau der Wartung	vorbildlich			ausreichend	schlecht	sehr schlecht	keine
	GEFÄHRDUNG	Keine	sehr niedrig	niedrig	normal/üblich	erhöht	hoch	sehr hoch
3.1	Nässe			unwesentlich	bestimmungsgemäß	vermehrt		zuviel, Gefahr
3.2	Staub			unwesentlich	bestimmungsgemäß	vermehrt		zuviel, Gefahr
3.3	Ordnung	Spitze	sehr gut	gut	normal	schlecht	sehr schlecht	Gefahr
3.4	Schwere der damit verbundenen Arbeit							
3.5	Temperatur (Schweiß)	nein			normal		erhöht	sehr stark
3.6	muss im Betrieb angefasst/ gehalten werden	nein		selten	normales Anfassens		großflächig	viel und oft umfasst
3.7	Fachkunde der Anwender	Spitze	sehr gut	gut		wenig	zu wenig	keine
	Vorschlag Prüffrist	5 - 6 Jahre	3 - 4 Jahre	2 Jahre	1 Jahr	6 Monate	1 - 3 Monate	1-4 Wochen
	Entscheidung Prüffrist:							